

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 7/_____**

Аршалынская п.а.
Место составления

27.01.2025 г.
Время 17:53

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 7 от 06.01.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалинского района
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Жумабека Ташенова поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Жумабека Ташенова поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аршалынский район, Аршалы, Жолдаспаева (улица), 18.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 08.01.2025 - 27.01.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

8 января 2025 года был проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности на объекте КГУ "Общеобразовательная школа им. Ж. Ташенова п. Аршалы", где были выявлены нарушения..

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Жумабека Ташенова поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Ответственный за пожарную безопасность не прошел обучения по вопросам пожарно-технического минимума; Основание: ППБ РК №55 пункт 8;;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Подвал школы используется не по целевому назначению; Основание: ППБ РК №55 пункт 24 п.п.2;;	П. 40 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В коридоре 1 этажа не исправна световая индикация объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", используемые на путях эвакуации; Основание: ППБ РК №55 пункт 35;;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В актовом зале используется не закрепленный к полу ковер; Основание: ППБ РК №55 пункт 38;;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинете математики используется электрический провод проектора с поврежденной изоляцией; Основание: ППБ РК №55 пункт 86 п.п. 1;;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В кабинете третьего класса используется незакрепленная розетка; Основание: ППБ РК №55 пункт 86 подпункт 2;;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В кабинете английского языка розетки смонтирована на горючем основании. Основание: ППБ РК №55 пункт 79;;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В кабинете им.Ташенова и медицинском кабинете электрические провода и кабеля соединены методом скруток; Основание: ППБ РК №55 пункт 80;;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, не предоставлена техническая документация, а именно: договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями); Основание: ППБ РК №55 пункт 70 п.п. 7;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	У обслуживающего персонала отсутствуют знания устройств и принципов работы систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте; Основание: ППБ РК №55 пункт 78;;	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

И.с. ~~погластного~~ ОСС ~~С.И.~~ ~~Сарванов~~ О.Г.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

директор и.с.: ~~подпись~~ Т.И. ~~С.И.~~

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

~~не имеет~~

Приложение на «__» листах

«~~27~~» ~~01~~ 20~~25~~г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.